

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΚΗΝΗΣ	
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED-ΜΙΧ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΡΑΜΑ ΜΕ ΜΙΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΤΥΠΟΥ LED-PAR
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 25°-50°
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΤΥΠΟΥ FRESNEL
	ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ZOOM PROFILE LED WW 17°-50°
	ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 512 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
	ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ DMX 512 16 ΘΥΡΩΝ DMX/RDM
	Κουκλόδε Ελέγχου, Επιστροφών, Φωτισμού ενδοσκοπικού τύπου Element 60 Control Desk, 250 Channels
	Rack Dimmer Θεατρικού Φωτισμού, ενδοσκοπικού τύπου SmartPack Wall Mount dimmer 12 x 2.3kW, Single Pole

ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
	ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΤΟΠΡΟΣ ΑΛΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
	ΚΥΡΙΟ ΔΑΚΔΑΛΩΣΗΣ
	ΚΥΚΛΩΜΑ Νο07 ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΦΟΥ.Π
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΧΗΜΟ 16A/230V ΛΥΓΙΔΕ
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΧΗΜΟ 16A/230V, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ UPS
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΣΧΗΜΟ 16A/230V, ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΥΠΟΥ CEE17, 16A/400V ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	RACK ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
	RACK ΗΘΟΥ
	ΠΑΡΟΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ SPLIT UNIT
	ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ IN LINE
	ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΟΜ
	ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ WC
	ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 100x60mm
	ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 200x60mm
	ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΕΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 300x60mm
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΤΡΕΣ ΚΑΜΑΛΙ ΜΕ ΕΝΔΟΜΑΤΟΜΕΝΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΣΧΗΜΟ 16A/230V ΚΑΙ 16A/400V
	ΑΝΗΚΝΟΥΣΤΕ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
	ΜΠΟΥΤΟΝΕΡΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
1.	ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 1.8m ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ.
2.	ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΛΕΤΡΟΝΗΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΟΙ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΕΣ
3.	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4.	ΟΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΡΟΝΗΤΑ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΟΙ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
5.	ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΟΥ ΧΩΡΟΥΣ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΧΩΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΓΑΝΗ.

Tag	Picture	Symbol	Description	control
L1			FLORES LIGHT SUPPLY FIXED TRIM DIMMABLE 03.8800.30 DA White 18W LED Array 18W 2100 lm 3000K CRI 80 remote driver included 500mA	DM 1-10V
L2			FLORES LIGHT SUPPLY ADJUSTABLE TRIM DIMMABLE 03.8800.40 DA White LED Array 18W 2100 lm 3000K CRI 80 40° remote driver included 500mA	DM 1-10V
L3			FLORES LIGHT SUPPLY ADJUSTABLE TRIM DIMMABLE 03.8801.40 DA White LED Array 25W 2850 lm 3000K CRI 80 29° remote driver included 700mA	DM 1-10V
L4			ALATI Drum bayonet L2080003 Ø300mm, 16W, 1502lm 3000K driver included	DM 1-10V
L5			FLORES SKYGLADEN 1 Pendant lamp PROOFBOX black 1 x MAX 100W E27 HBSGS	main dm
L6			FLORES FIBO FIXED 02.4210.30 white LED 4.8W 470lm 2700K 12V dm + remote driver included	main dm
L7			FLORES CLARA F107000 White TOP LED 6W 4200lm 2700K CRI>90 dimmable ring accessory extra	main dm
L8			BSP, CUELL 1 5W 58 W LED 06105004 3000K - IP65	on/off
L9			FLORES MINI BOX 07.0025 white finish BLUE LED color 3W, IP65	on/off
CL1			Ledstrip for cove lighting LITE-DLX15 14.4W/m WW 24V +alum profile	1-10V
CL2			Ledstrip for Cove lighting under furniture LITE-DLX15 7.2W/m WW 24V +alum profile	1-10V
CL3			Ledstrip for Cove lighting under furniture LITE-DLX15 4.8W/m WW 24V +alum profile	1-10V

ΤΟ +5.52 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ +1.00 ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

			
ΑΔΑ Ο Τ Ε	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			
ΕΡΓΟ:			
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ)			
ΒΕΣΗ:			
Ο.Τ. 148 - ΟΔΟΣ ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ			
ΜΕΛΕΤΗ:		ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:	
ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ		ΙΣΧ-01	
		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	
		ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	
		ΚΑΙΝΑΚΑ	
		1-50	
ΔΟΡΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΑΓΓΕΛΑΣ ΔΑΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ»			
ΜΟΔΕΛΛΟΤΥΠΟ (format):			
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΕΥΧΟΣ: «ΜΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» Μεταρρύθμιση, οδός Σόλωνος 3 - τηλ: 210 8411408 - www.korco.gr (ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ)			
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (23/09/17)		ΣΤΑΤΙΚΑ ΔΩΣΗ ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΟΥ	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ -ΚΟΙΚΟΣ		ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΚΟΛΑΤΗΣ ΣΤΥΡΙΑΔΩΝ	
Αναθεωρήσεις: 23 - 04/09/16, 21/09/2016/04/09/2016 - www.stiv.gr/2		ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ : ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:			
ΕΚΦΩΡΗΣΗ :			
ΘΕΩΡΗΣΗ :			