

Αερόψυκτα Αντλία Θερμότητας
Με R-410 και ενσωματωμένο υδροστάσιο
Ψυκτική ισχύς: Q=181 KW
Θερμική ισχύς: Q=200 KW
Δοχείο αδράνειας: 500lt
Ενδ. Τύπος: SYSTEMAIR SYSCROLL 200 AIR EVO
3.50x2.15x2.60m

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΙΧΩΝ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΠΑΡΟΝΤΗ (m ³ /h)	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ
A	6630	1120	ΣΤΗΝ ΧΕΥΔΟΡΟΗ	6
B	650x400	1380	ΣΤΗΝ ΧΕΥΔΟΡΟΗ	2
Γ	350x300	685	ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΣΕ ΨΑΟΣ +0.56	6
Δ	700x300	1370	ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΣΕ ΨΑΟΣ +0.50 ΑΠΟ ΔΑΠΕΔΟ	4
Ε	6400	827	ΣΤΗΝ ΧΕΥΔΟΡΟΗ	2
Ζ	6400	562	ΣΤΗΝ ΧΕΥΔΟΡΟΗ	2
Η	800x200	1076	ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΣΕ ΨΑΟΣ 0.50 ΑΠΟ ΔΑΠΕΔΟ	2
Θ	400x400	632	ΣΤΗΝ ΧΕΥΔΟΡΟΗ	2
Κ	300x300	542	ΣΤΗΝ ΧΕΥΔΟΡΟΗ	2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

- ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΕΛΕΓΜΕΝΟΣ
- ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΑΠΛΟΓΩΓΗΣ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ)
- ΕΥΚΑΜΤΟΣ ΑΠΛΟΓΩΓΗΣ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ)
- ΕΥΚΑΜΤΟΣ ΑΠΛΟΓΩΓΗΣ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ)
- ΣΤΟΙΜΟ ΠΡΟΕΛΕΓΜΕΝΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΕΦΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ DAMPER ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΧΕΥΔΟΡΟΗ)
- ΣΤΟΙΜΟ ΠΡΟΕΛΕΓΜΕΝΟ 4 ΚΑΤΑΒΛΕΠΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΑ ΓΥΜΝΟΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΧΕΥΔΟΡΟΗ
- ΣΤΟΙΜΟ ΑΠΛΟΓΩΓΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΧΕΥΔΟΡΟΗ
- ΣΤΟΙΜΟ ΑΠΛΟΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Ε ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ
- ΑΙΣΘΗΤΗΡ ΠΡΟΟΠΤΙΑΣ ΑΕΡΑ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Α : Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Β : Η ΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Γ : Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (m³/h)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Όλα οι προσαρτά θα μονωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της ISO Ε.Ε. 2002-1/2003 (παρ. 4.3) με μόνωση πάχους 30mm
Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί προσαρτάς θα μονωθούν με μόνωση πάχους 25mm

ΤΟ +5.52 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ +1.00 ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ



Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1				
2				

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ)

ΜΕΛΗ: **Ο.Τ. 148 - ΟΔΟΣ ΑΡΑΦΗΝΙΔΩΝ ΑΛΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ**

ΜΕΛΕΤΗ: **ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΤΥΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΦΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **ΚΑΑ-02**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025**

ΚΥΛΙΑΣΜΟΣ:

ΔΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΔΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΒΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥΣ

Πολιτιστικό Γραφείο:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΤΥΠΟΥ: «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΤΕΒ ΜΕΤΑΠΡΟΣΑΡΤΗ, ΟΔΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 3 - ΤΗΛ: 210 9411408 - www.katavasi.gr (ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΒΕΒΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΒΕΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (23/01/21):

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΥΤΟΣ - ΚΟΡΙΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΩΔΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡ.ΒΕΝΕΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡΧΙΜΗΤΡΟΥ 97/338
ΑΔΜ. 05406050, ΔΟΥ ΚΕΡΕΣΣΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΒΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥΣ Α.Ε. 1114
ΤΗΛ: 210 2158900, 6579 ΚΕΡΕΣΣΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τ.Κ.Κ.Ε.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΑΣΕΜΙΝ 38, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15233
ΤΗΛ: 210 2153800, e-mail: info@tkk.gr
(ΑΔΜ. 801121960, ΔΟΥ ΚΕΡΕΣΣΕ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΕΠΙΣΗΜΕΙ:

ΒΕΒΡΩΣΗ:

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ
ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ
ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΕΞΕΤΡΙΚΑ ΑΚΡΑ ΤΗΣ ΩΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.