


ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Α.Τ.20 ΔΕΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΕΣ Uw



ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ



Στοιχεία συστήματος

Κατηγορία κουφώματος = **ΑΝΟΙΓΟΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ**

Πλάτος κουφώματος = **1 (m)**

Ύψος κουφώματος = **2,2 (m)**

Είδος υαλοπίνακα = **Διπλός υαλοπίνακας [1 W/m²K]**

Συντελεστής Ψg = **[0.1 W/(m²K)]**

Κωδικοί προφίλ συστήματος

ΚΑΣΑ

ΦΥΛΛΟ

Αποτελέσματα

Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uw = **[1.96 W/m²K]**

< ή ίσο το 2,4 Wm²

Συνολική επιφάνεια κουφώματος Aw = **[2.2 m²]**

ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ + 10%

Ποσοστό πλαισίου = **[42.96%]**

ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ + 10%

Ενεργειακή Κατάταξη

Γεωγραφική περιοχή **Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού) [ΖΩΝΗ Β]**

	Νέο κτίριο		Ριζικά ανακαινισμένο κτίριο	
Κούφωμα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα	Όριο 2.60	PASS	Όριο 3.00	PASS
Κούφωμα χωρίς επαφή με τον εξωτερικό αέρα	Όριο 4.60	PASS	Όριο 5.20	PASS

* Για πιστοποιημένους υπολογισμούς του Συντελεστή Θερμοπερατότητας, συνιστούμε τη χρήση λογισμικού εγκεκριμένου από φορείς πιστοποίησης.



GEORGIOS MOUTOUSIS
26.01.2026 12:01

ΙΟΑΝΝΙΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΙΣ
27.01.2026 16:18